



CERTIFICADO

ENSAYO DE TIPO INICIAL

Núm.

08/32307158

Bellaterra:

14 de Abril de 2008

Página 1/1

Referencia del peticionario:

DIASAN, S. A.
Pol. Ind. Montaña Blanca,
Parcelas 11-12 35413
(Las Palmas)

LGAI CTC, S.A.
Organismo Notificado:
Nº 0370

Fecha de realización de ensayos: 11 de Febrero de 2008

MATERIAL ENSAYADO

La puerta BATIENTE MANUAL o MOTORIZADA de 1 hoja para uso RESIDENCIAL (de una sola familia o comunidad de vecinos), COMERCIAL o INDUSTRIAL según marca comercial PUERTA BATIENTE de dimensiones máximas (incluido el marco) de 3060 x 3000 mm (anchura x altura), cuyos modos de funcionamiento que contempla son automático, activación por impulso (sin ver o viendo la puerta), hombre presente (presión mantenida) o manual.

ENSAYO SOLICITADO

Evaluación de la conformidad del material ensayado descrito arriba según la norma EN 13241-1:2003 "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos".

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Sistema TIPO 3.

CLASIFICACIÓN

La puerta ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Descripción del Producto	PUERTA MANUAL o MOTORIZADA BATIENTE
Uso Previsto	RESIDENCIAL, COMERCIAL o INDUSTRIAL
Tipo de Activación	MANUAL o MOTORIZADA (AUTOMÁTICA, ACTIVACIÓN POR IMPULSO, PRESIÓN MANTENIDA)
Marca Comercial del Fabricante	PUERTA BATIENTE
Dimensión máxima certificada	Anchura x Altura: 3060 x 3000mm.
Resistencia a la carga de viento	Anchura x Altura: 3060 x 3000mm.: CLASE 4.


Bert Ger Castillo
Responsable de Fuego
LGAI Technological Center, S.A.


Daniel Castro Cordero
Técnico Responsable
LGAI Technological Center, S.A.

1. Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
2. Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.